

INSTRUKCJA OGÓLNA PRZECIWPÓŻAROWA

(na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
– t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm. oraz przepisów wykonawczych do ustawy)

1. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także osoby fizyczne, prawne, organizacje i instytucje, obowiązane są zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym i ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach (Kodeks karny, Kodeks wykroczeń).
2. Osoby i podmioty wymienione w pkt 1 obowiązane są zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, a w szczególności z:
 - a) instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
 - b) instrukcją techniczno-ruchową użytkowanych maszyn i urządzeń,
 - c) sposobami alarmowania w przypadku pożaru,
 - d) rozmieszczeniem i obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - e) przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia w przypadku powstania pożaru oraz zasadami postępowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych.
3. Każda osoba (pracownik) obowiązana jest zwracać baczna uwagę na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, co w szczególności wiąże się z ZAKAZEM:
 - a) używania otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem lub pożarem,
 - b) garażowania pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach do tego celu nieprzeznaczonych, jeżeli nie opróżniono zbiorników paliwa i nie odłączono na stałe akumulatora pojazdu,
 - c) spalania śmieci i odpadków w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych,
 - d) przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
 - urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury powyżej 100°C,
 - linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających i odgromowych,
 - e) użytkowania elektrycznych urządzeń grzewczych (piecyki, kuchenki, podgrzewacze) ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
 - f) stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,5 m od żarówki,
 - g) instalowania osprzętu instalacji elektrycznej (wyłączników, przełączników, gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych) bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,
 - h) naprawy bezpieczników energii elektrycznej,
 - i) eksploatowania prowizorycznych, uszkodzonych bądź przeciążonych instalacji elektrycznych i gazowych,
 - j) składowania materiałów palnych na służących ewakuacji drogach komunikacji ogólnej oraz składowania jakichkolwiek przedmiotów w klatkach schodowych i w ich obrębie,
 - k) zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe zastosowanie,
 - l) ograniczania dostępu do:
 - urządzeń przeciwpożarowych, stałych i półstałych urządzeń gaśniczych, urządzeń odciążających, instalacji alarmowych, hydrantów, zaworów i suchych pionów, kłap przeciwpożarowych,
 - urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze,
 - wyjść ewakuacyjnych,
 - wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu,
 - podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - ł) przekraczania dobowego zapotrzebowania materiałów palnych na stanowisku pracy,
 - m) przechowywania w obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi w pomieszczeniach piwnicznych, strychach, poddaszach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz innych pomieszczeń ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach, materiałów niebezpiecznych pożarowo, takich jak: gazy palne, ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne, materiały wybuchowe i pirotechniczne oraz materiały mające skłonności do samozapalenia,
 - n) używania podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź zagrożenia pożarem powiadomić przełożonych i służby interwencyjne.

Alarmowy telefon Państwowej Straży Pożarnej 998

--- ZATWIERDZAM ---
--- Data i podpis Pracodawcy ---

Opracowanie: inż. Bogusław Dołęgowski, inż. Stefan Janczała