OZNACZENIE:		D1	D2
SCHEMAT: (WIDOK OD ZEWNĄTRZ) SKALA 1:20			
ZEWN. WYM. OŚCIEŻNICY [cm]:	WYS. W OSI	251 (OD POZIOMU POSADZKI)	185,5 Z GRUBOŚCIĄ PROGU NAKŁADANEGO NA POSADZKĘ
	WYS. NA KRAWĘDZI	237,6 (OD POZIOMU POSADZKI)	185,5 Z GRUBOŚCIĄ PROGU NAKŁADANEGO NA POSADZKĘ
	SZEROKOŚĆ	135	74,3 W ZEWN. PŁASZCZYŹNIE, 71,0 W WEWN. PŁASZCZYŹNIE
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm]:	WYS. W OSI	239 (OD POZIOMU PROGU)	180
	WYS. NA KRAWĘDZI	228,8 (OD POZIOMU PROGU)	180
	SZEROKOŚĆ	115 (80 SKRZYDŁO LEWE + 35 SKRZYDŁO PRAWE)	60
WYM. W ŚWIETLE WNĘK PRZYLGOWYCH OŚCIEŻNICY [cm]:	WYS. W OSI	241 (OD POZIOMU PROGU)	181,5
	WYS. NA KRAWĘDZI	230,2 (OD POZIOMU PROGU)	181,5
	SZEROKOŚĆ	119	63
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻY MURU [cm]:	WYS. W OSI	240 (OD POZIOMU PROGU)	WYMIARY OTWORU DO ZABUDOWY W ŚCIANIE SZKIELETOWEJ (DREWNIANEJ) WG RZUTU I PRZEKROJU POKAZANYCH NA SCHEMACIE
	WYS. NA KRAWĘDZI	229,3 (OD POZIOMU PROGU)	
	SZEROKOŚĆ	118	
WYM. W ŚWIETLE WNĘK WĘGARKOWYCH MURU [cm]:	WYS. W OSI	252 (OD POZIOMU POSADZKI)	
	WYS. NA KRAWĘDZI	238,1 (OD POZIOMU POSADZKI)	
	SZEROKOŚĆ	138	
RODZAJ DRZWI:		DRZWI DREWNIANE ZEWNĘTRZNE PŁYCINOWE PÓŁTORASKRZYDŁOWE, PEŁNE SKRZYDŁA PRZYLGOWE DWUPRZYMYKOWE WYKOŃCZENIE W JEDNOLITYM KOLORZE CIEMNEGO DREWNA OTWIERANIE DO WEWNĄTRZ, KLAMKI I ZAWIASY WZOROWANE NA ZACHOWANYCH ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA U<2,5 W/M2K	DRZWI DREWNIANE ZEWNĘTRZNE PŁYCINOWE PÓŁTORASKRZYDŁOWE, GÓRĄ PRZESZKLONE SZKLENIE POJEDYNCZE, SZYBA BEZPIECZNA, SKRZYDŁA PRZYLGOWE DWUPRZYMYKOWE WYKOŃCZENIE W JEDNOLITYM KOLORZE CIEMNEGO DREWNA OTWIERANIE DO WEWNĄTRZ, KLAMKI I ZAWIASY WZOROWANE NA ZACHOWANYCH (PATRZ TOM1) IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA BEZ WYMAGAŃ

ILOŚĆ:	LEWE+PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
	RAZEM:	1		1	

WYŁĄCZONE Z ZAKRESU ROBÓT

UWAGA 1:
PRZYJĘTE WYMIARY ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SĄ USREDNIONYMI WYMIARAMI Z POMIARÓW INWENTARYZACYJNYCH I PIERWOTNEJ DOKUMENTACJI, PRZY UWZGLĘDNIENIU MODUŁU CEGŁY 25x12x6,5 cm, SPOINY 1 cm I PRZY ZAŁOŻENIU SYMETRYCZNOŚCI RZUTU WZGLĘDEM ŚRODKA GEOMETRYCZNEGO. WYMIARY RZECZYWISTE WYKAZUJĄ ODSTĘPSTWA OD ZASADY SYMETRII, RÓŻNE DLA KAŻDEJ ŚCIANY. SĄ ONE UJĘTE W ODRĘBNEJ INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.

UWAGA 2:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

UWAGA 3:
ZAKRES ROBÓT NIE OBEJMUJE DRZWI PONIŻEJ POZIOMU +22,45 (TO JEST DRZWI D1).

UWAGA 4:
DRZWI D2 (DRZWI LATARNI) PODLEGAJĄ REKONSTRUKCJI.

OZNACZENIA GRAFICZNE:
— — — — OBRYS WNĘKI WEWN. W ŚCIANIE (W SUROWYM MURZE)
——— OBRYS ZEWNĘTRZNEGO OTWORU W ŚCIANIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:	"PROJEKT" PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA TADEUSZ HAŁAS UL. ŁOMŻYŃSKA 10, 61-048 POZNAŃ
PODWYKONAWCZA JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:	AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK UL. LUDMIŁY 10, 61-054 POZNAŃ
OBIEKT BUDOWLANY:	WIEŻA CIŚNIEŃ W ŚREMIE UL. MICKIEWICZA, 63-100 ŚREM
NAZWA OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU, MODERNIZACJI I ZABEZPIECZENIA GÓRNEJ CZĘŚCI WIEŻY

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE DRZWI

22 nr rys.:

branża:	funkcja:	tytuł, imię i nazwisko:	specj. i nr upr.:	podpis:
architektura	projektant	mgr inż. arch. WOJCIECH TKACZYK	architektoniczna 48/86 Pw	
konstrukcja	projektant	mgr inż. TADEUSZ HAŁAS	konstr–inż.rzeczozn. 4/67, 13/93	
architektura	sprawdzający	mgr inż. arch. ZBIGNIEW ANTCZAK	architektoniczna 70/89/Pw	
konstrukcja	sprawdzający	mgr inż. RYSZARD STASZEWSKI	konstr–inż.rzeczozn. 194/65, 31/93	

data: 2008 | skala: 1:28, 1:71 | ARK. NR 53

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE