



**UWAGA:**

Przy układaniu zachować mininmalne spadki podejść  
 $i_{\min} = 2\%$

Średnice indywidualanych podejść kanalizacyjnych:

- umywalka - 40 mm
- zlewozmywak - 50 mm
- natrysk - 50 mm
- pralka - 50 mm
- miska ustępowa - 110 mm

**LEGENDA :**

- przewody drenarskie
- przewody kanalizacyjne
- przewody kanalizacyjne prowadzone poniżej posadzki
- piony kanalizacyjne Ø110 mm z rewizją i rurą wywiewną
- piony kanalizacyjne Ø75 mm z rewizją i rurą wywiewną

K2, K3, K6, K7  
K10, K11, K14, K15

K1, K4, K5, K8  
K9, K12, K13, K16

**PARTER - KAN.S AN.**

SKALA: 1:100  
FAZA: P.B.W  
DATA: 02.09.r

**NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :**  
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY  
Śrem, ul. Farna, dz. nr ewid. 16/4

**BRANŻA:**  
INST. KAN

**INWESTOR :**  
GMINA ŚREM  
Pl. 20 Października 1

PROJ. tech. inst. Zygmunt Napierała Upr. nr 384/81/Pw

OPR. inż. bud. Michał Ostojki Upr. nr 587/PW/94

OPR. inż. bud. Ewa Złotkowska

SPR. -



**PRACOWNIA PROJEKTOWA  
STUDIO KRESEK s.c.**  
ul. Farna 21, 63-100 Śrem tel/fax (61) 28 30 419

**S.1**  
NR RYS.