



Wylącznik p.poż.Vistop 125 A w obu- dowie szczelnej ze zbijaną szybką
YDYp 3x1.5 obw. osw. WC komunikacja
YDYp 3x2.5 obw. gniazd
YDYp 3x2.5 obw. gniazd
YDYp 3x1.5 obw.osw. komunikacja zew.
YDYp 3x2.5 obw. gn. kotłownia
YDYp 3x2.5 obw. osw. kotłownia
YKY 5x16 zasilanie rozdzielnic
BF 5x24 rozdzielnica
YDYp 3x2.5 obw. gniazd
YDYp 3x1.5 obw. oświetleniowy
YDYp 3x2.5 obw. gniazd
YDYp 3x2.5 obw. osw. zew. + E
YDYp 3x2.5 obw. gniazd sala
YDYp 3x2.5 obw. osw. awaryjne
YDYp 3x.5 obw. osw. główne sala
A – oprawy z modulem awaryjnym
E– oprawy oświetlenia ewakuacyjnego
kierunkowego z piktogramem
" Wyjście ewakuacyjne "
WYKONAĆ POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

YDYp 3x.5 obw. osw. główne sala
YDYp 3x.5 obw. osw. główne sala
YDYp 3x2.5 obw. osw. awaryjne
YDYp 3x2.5 obw. osw. awaryjne
YDYp 3x2.5 obw. gniazd sala
YDYp 3x2.5 obw. gniazd WC
YDYp 3x2.5 obw. osw. szatnia umywal.
YDYp 3x2.5 obw. gn. szatnia
YDYp 3x2.5 obw. gn. szatnia

## RZUT PARTERU

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :  
SALA SPORTOWA  
Krzyżanowo, dz. nr ewid. 199

INWESTOR :  
GMINA ŚREM  
Pl. 20 Października1

PROJ. mgr inż. Jan Miłowski Upr. nr 21/PW/94

OPR. tech. elektr. Zbigniew Złotkowski

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
M.K.M. OSTOJSCY s.c.  
63-100 Śrem, ul. Fama 21 tel/fax (061) 28-30-419

SKALA: 1:100  
FAZA: P.B.  
DATA: 10.09r.

BRANŻA: P.B.  
ELEKTR.

E.2  
NR RYS.