


WYKAZ POMIĘSZCZEŃ				
NR	POMIĘSZCZENIE	POSADZKA	JM	POWERZCHNA
0/1	Wiatrak	plytki	m ²	3,58
0/2	Korytarz	plytki	m ²	32,95
0/3	Szatnia chłopców	plytki	m ²	18,56
0/4	Umывальня chłopców	plytki	m ²	11,61
0/5	Przedśionek	plytki	m ²	3,00
0/6	WC chłopców	plytki	m ²	2,10
0/7	WC dziewcząt	plytki	m ²	2,10
0/8	Przedśionek	plytki	m ²	3,00
0/9	Umывальня dziewcząt	plytki	m ²	11,61
0/10	Szatnia dziewcząt	plytki	m ²	18,23
0/11	Magazyn sprzętu sportowego	plytki	m ²	13,32
0/12	Pokój nauczycieli	plytki	m ²	6,85
0/13	WC dla nauczycieli	plytki	m ²	3,00
0/14	Pomieszczenie sprzątarek	plytki	m ²	2,68
0/15	WC chłopców	plytki	m ²	7,20
0/16	WC dziewcząt	plytki	m ²	7,20
0/17	WC dla nałotków	plytki	m ²	5,30
0/18	Kółemnia	plytki	m ²	8,06
0/19	Magazyn sprzętu sportowego	plytki	m ²	10,08
0/20	Sala	Sportowa	m ²	476,30
		OGÓŁEM		645,73

PARAMETRY INSTALACJI 70/55°C

Schemat podłączenia grzejnika



UWAGI:

Instalację centralnego ogrzewania do grzejników wykonać od rozdzielacza z rury wielowarstwowej typu PEX/AL/PEX w systemie kształtek zaciskanych. Rurę prowadzić w pierzychnych warstwach posadzki, oraz bruzdach ściennych w izolacji z pianki polietylenowej "Thermacomact S" o grubości 6mm z zewnętrzną warstwą PVC.

Instalację centralnego ogrzewania do nagrzewnic wykonać z rur stalowych ze szwem przewodowym wg PN-80/h-74200 łączonych przez spawanie. Armaturę stosować gwintowaną mosiężną. Rurę prowadzić po wierzchu ścian w izolacji z pianki polietylenowej "Thermaxflex PUR" o grubości 20mm

OZNACZENIA:

- - - - - Przewód zasilający c.o.
 ————— Przewód powrotny c.o.
 ■■■■■ Grzejnik panelowy (zasilany od dołu,
 10 Zawór kulowy gwintowany

<p>przebiegiem choroby</p> <p>ATRIUM</p>		<p>mgr inż. arch. Tamasz Krajewski</p> <p>64-000 Kąkolin, ul. Marciniaka 5</p> <p>tel. 0-65/512 32 31, kom. 509 936 534</p>	
temat	<p>INSTALACJA GO RZUTU PARTERU</p>		
branża	<p>SANITARIA</p>		
obiekt	<p>Gala sportowa</p>		
inwestor	<p>Słoma Sreń, Pl. 20 Pozdźniernika 1, 63-100 Śrem</p>		
lokalizacja	<p>Krzyżanowo, gm. Śrem działka nr 199</p>		
projektant	<p>Mirosław Piotrowski uprawnienia nr 140/Pw/93</p>	<p>data</p> <p>10-2009r</p> <p>skala</p> <p>1:50</p> <p>rysunek</p> <p>numer</p> <p>C-1</p>	