



— Zasilanie inst. c.o.

— Powrót inst. c.o.

C1 - piony instalacji c.o.

UWAGA:

Parametry obliczeniowe instalacji = 70°/55°

Przewody prowadzić w posadzkach i bruzdach

Dobrano grzejniki COSMONOVA typ KV

Grzejniki łączyć kątowo

INWESTOR ADRES	GMINA ŚREM 63-100 ŚREM PL. 20 PAŹDZIERNIKA 1	
	ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MECHLINIE MECHLIN , UL.Szkolna 36 dz. nr 212	UMOWA FAZA P.B. DATA I.2010r.
OPRACOWANIE	Pantaleo Cammarano UPR. nr 257/81/PW	
S-7 RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O.		SKALA 1:100