

PROTOKÓŁ

z ustaleń dokonanych w toku czynności
kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej



Na podstawie art. 23 ust. 2, pkt. 1 i ust 13, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1340) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz.1934)

ml. bryg. Cezary Kobierski – Naczelnik Wydziału

ds. operacyjno-szkoleniowych i kontrolno- rozpoznawczych w KP PSP w Śremie,

legitymujący się upoważnieniem Komendanta Powiatowego PSP w Śremie, nr PRPZ.II.5580.6.1.2014 przeprowadził w dniu 14 marca 2014 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w Urzędzie Miejskim w Śremie, Pl. 20 Października 1

Czynności przeprowadzono w obecności:

- Moniki Cejba – Inspektora Zespołu Kadr i Administracji
- Błażej Króla – Głównego Specjalisty ds. BHP

Zakres czynności : kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów urządzeń itp.: **budynek w Śremie przy ul. Mickiewicza 10.**

W TOKU CZYNNOŚĆ KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE :

- I. Zagospodarowanie, sposób użytkowania obiektu w tym warunki techniczno budowlane.
 1. Kontrolowany budynek jest własnością Gminy Śrem.
 2. Zagospodarowanie;
 - a) piwnica (budynek częściowo podpiwniczony): kotłownia, archiwum, pomieszczenia gospodarcze.
 - b) parter: pomieszczenia administracyjno-biurowe Straży Miejskiej i Zespołu Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego.
 - c) I piętro: urząd Stanu Cywilnego i Audytor Wewnętrzny urzędu Miejskiego
 - d) Poddasze: Samodzielne Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.
 3. System grzewczy: c.o. zasilane z kotłowni usytuowanej w piwnicy budynku. Kocioł gazowy o mocy 66,2 kW. Kotłownia wydzielona pożarowo drzwiami o kl. odporności EI 45. Pomieszczenie kotłowni wyposażone w urządzenie sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu do budynku. Zawór automatyczny znajduje się w pomieszczeniu kotłowni. Zawór główny (ręczny) usytuowany w szafce gazowej za zewnętrznej ścianie budynku. Miejsce usytuowania oznakowane znakiem zgodnym z PN.
 4. Ilość kondygnacji 3 nadziemne, 1 podziemna.
 5. Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII.
 6. Przewidywana maksymalna liczba osób w budynku wynosi: < 80 w tym ok. 20 stałych użytkowników.
 7. Zestawienie powierzchniowe, na podstawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:
 - powierzchnia użytkowa budynku : 651,12 m²,
 - kubatura: 1900,16 m³
 8. Wysokość budynku: 14,17 m (do kalenicy) ok. 11m do stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową.
 9. Ilość stref pożarowych: 1 (z wydzieloną kotłownią)
 10. Wymagana klasa odporności pożarowej: C
 11. Odległość od obiektów sąsiadujących: ok. 12 m od budynku mieszkalnego jednorodzinne.
 12. Gęstość obciążenia ogniowego: dla ZL nie oblicza się dla pomieszczeń PM nie przekracza 500 MJ/m²
 13. Materiały niebezpieczne pożarowo: nie stwierdzono

II. Instalacje użytkowe.

1. Instalacja elektryczna: 230/400V, wg przedstawionych protokołów sprawna technicznie. Protokoły sporządzone przez Leszka Klaka – uprawnionego elektryka datowane na dzień 10 kwietnia 2013 r. Przeprowadzający badanie określił ponowny termin badan na dzień kwietnia 2014 r.
2. Instalacja piorunochronna: sprawna technicznie – badania przeprowadzono 10 czerwca 2010 r.
3. Instalacja kominowa, spalinowo-wentylacyjna: przedstawiono protokół kominiarski potwierdzający sprawność techniczną. Protokół sporządzony przez Romana Wierzowieckiego – mistrza kominiarskiego.
4. Instalacja gazowa: Wg przedstawionego protokołu sprawna technicznie, szczelna. Protokół sporządzony przez Marka Krychowskiego – uprawnionego gazownika w dniu 16 września 2013 r.

III. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice:

1. Instalacja hydrantowa. Hydrant 52 (1 szt. w piwnicy) i hydranty 25 (3 szt. po jednym na każdej z kondygnacji) z węzłem płasko składanym. Wg przedstawionego protokołu z badań sprawna technicznie. Protokół datowany na dzień 22 kwietnia 2013 r. Sporządzony przez Ośrodek Usług i Szkoleń BHP i P.POŻ. Błażej Król.
2. Oświetlenia awaryjne-ewakuacyjne: nie występuje
3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu: nie występuje. Wewnątrz budynku w pobliżu wejścia głównego usytuowany jest główny wyłącznik prądu. Miejsce usytuowania oznakowano.
4. Podręczny sprzęt gaśniczy: ilość i rodzaj dostosowany do powierzchni i rodzaju materiałów. Miejsce usytuowania oznakowano znakami zgodnymi z PN. Sprawność techniczna potwierdzają znaki kontrolne.

IV. Warunki ewakuacji:

1. Ilość klatek schodowych: 1, *schody na poddasze nie spełniają wymagań w zakresie szerokości*
2. Ilość i długość dojsć ewakuacyjnych: 1 ok. 30 m
3. Oznakowanie ewakuacyjne: bez uwag
4. Oświetlenie ewakuacyjne: nie występuje
5. Zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych: nie występuje,
6. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji: nie dotyczy.

V. W zakresie szkoleniowo-informacyjnym:

1. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: opracowana 30 grudnia 2011 roku, poddana aktualizacji 20 grudnia 2013 r. przez Błażeja Króla.
2. Instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem tel. alarmowych: wywieszzone w dostępnych miejscach.
3. Zapoznanie pracowników z przepisami ppoż. prowadzone w ramach okresowych szkoleń wstępnych i okresowych osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.

VI. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru i drogi dojazdu pożarowego:

1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z miejskiej sieci wodociągowej. Najbliższy hydrant podziemny DN 80 w odległości ok. 30 m od obiektu (ul. Mickiewicza 3).
2. Dojazd pożarowy zapewniony.

VII. Uwagi ze strony kontrolowanego: nie wniesiono

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Kopię protokołu doręczono kontrolowanemu – osobie upoważnionej.

mgr Monika Cejba
Cejba Monika
Inspektor

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Błażej Król
Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Ratownik KPP
Informator
mgr Błażej Król
ul. 600 490 137

NACZELNIK WYDZIAŁU
ds. operacyjno-szkoleniowych
i kontrolno-rozpoznawczych
Cezary Kobierski
ml. bryg. Cezary Kobierski

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolującego)

mgr Bartosz Żeleźny
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Bartosz Żeleźny
mgr Bartosz Żeleźny