ŚCIANKI DZIAŁOWE GK/GKF (KNAUF/ RIGIPS) + WEŁNA MIN.

ŚCIANY DO WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE / WYKONANE ZGODNIE Z PB '09 KOLOREM OZNACZONO OPIS CZĘŚCI AKTUALIZOWANYCH

* * ZAKRES ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYBRANYCH EL. BUD.; INNE PARAMETRY ZGODNIE Z RYS. I OPISEM

SP-G/K/N SUFITY PODWIESZANY GŁADKI / KASETONOWY / NAPINANY

S-BZ SUFITY BEZ ZMIAN -DO RENOWACJI

LEGENDA DO OZNACZEŃ

WLOT WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

WLOT WENTYLACJI MECHANICZNEJ LUB WENTYLATOR MECH.

TEORETYCZNA LOKALIZACJA ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW WENT. GRAWITACYJNEJ

KANAŁY WENTYLACYJNE

ŚCIANY PROJEKTOWANE -BLOCZKI SILKA / TERMOIZOLACJA

ŚCIANY PROJEKTOWANE -BLOCZKI BETON., CEGŁA PEŁNA, KLINKIER KL. 25MPa (ZAPRAWA C.-WAP. MARKI 5)

SYMBOL		OPIS
ZK	-	Złącze kablowe ZK
RG	-	Rozdzielnica głó wna RG - piwnica
TP1	-	Tablica oddziałowa TP1 - parter
TPK1		Tablica oddziałowa TPK0 - parter napięcie gwarantowane
	-	Wewnętrzne linie zasilające
	-	bednarka FeZn 25x4
	-	Połączenie wyr· wnawcze LgYŻ
GSU	-	Głó wna szyna uziemiająca
MSW	-	Miejscowa szyna uziemiająca

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU GWP3 wejście głó wne od ZK

NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1kV 3x1,5RE

NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1kV 3x1,5RE

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU GWP4 serwerownia

3xNHXH FE180 PH90/E90 0,6/1kV 3x1,5RE z RG

NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1kV 3x1,5RE

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU GWP2 wejście głó wne od frontu budynku

OKREŚLONE W PROJEKCIE MATERIAŁY, SYSTEMY I URZĄDZENIA PRZYJĘTO ZGODNIE Z ODP. WYMAGANIAMI, PRZEPISAMI, ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ DLA UZYSKANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI, TRWAŁOŚCI, NISKICH KOSZTÓW EKSPLOATACJI I KONSERWACJI W MAX. DŁUGIM OKRESIE CZASU. DLA REALIZACJI ZAMIERZENIA DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW, SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ZAMIENNYCH O PARAMETRACH FIZYKOCHEMICZNYCH I EKSPLOATACYJNYCH. RÓŻNORODNYCH LUB LEPSZYCH, PRZY ZACHOWANIU KOMPATYBILNOŚCI SYSTEMÓW ORAZ SPEŁNIENIU WYMAGAŃ WŁAŚCIWYCH DO MIEJSCA ICH ZASTOSOWANIA.

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ UKŁAD SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA ZASILANIA ZGODNY z PN-HD 60364-4-41

ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY
Andrzej Szafrański
63-000 Środa Wielkopolska,
os. Jagiellońskie 15/5

inwestor/ adres:
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE,
PL. 20 PAŹDZIERNIKA 1,
63-100 ŚREM

Stadium: Projekt budowlany zamienny	temat/ adres: **PRZEBUDOWA I NADBUDOWA RATUSZA -PROJEKT ZAMIENNY** dz. nr ewid. 861/2, 2516/4, 862, obręb: ŚREM; PL. 20 PAŹDZIERNIKA 1, 63-100 ŚREM	001 2015 marzec 2015
Skala: 1:100	**Nazwa rysunku:** INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU - PARTER	**Nr rys.** ie-24

Projektował:	Branża:	Nr Uprawnień:	Podpis:
inż Andrzej Szafrański	Elektryczna	111/90/PW	
Sprawdził:			
mgr inż Michał Szafrański	Elektryczna	WKP/0187/POOE/2011	