

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
W ŚREMIE

Śrem, dnia 31.08.2017r.

Znak: 109/UZG/2017

„MS” Projektowanie i Nadzory Budowlane

Mirosław Stachowiak

Zbrudzewo, ul. Perłowa 6

63-100 Śrem

Dotyczy: przebudowa ulicy Spokojnej w m. Mórka, gmina Śrem

Odpowiadając na pismo z dnia 18.08.2017r., Rejonowy Związek Spółek Wodnych po analizie otrzymanych materiałów oraz dokumentacji technicznej urządzeń melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej Śrem, uzgadnia odprowadzanie wody deszczowej i roztopowej z projektowanej drogi w m. Mórka do rowu melioracyjnego nr R-E (działka nr 141) pod następującymi warunkami:

- wylot kanalizacji deszczowej należy zaprojektować poniżej wylotu istniejącego przepustu,
- skarpy i dno rowu w miejscu posadowienia wylotu kanalizacji deszczowej należy umocnić płytami betonowymi ażurowymi na długości min 5,0m,
- przed włączeniem kanalizacji deszczowej do rowu nr R-E, Inwestor jest zobowiązany wykonać jego konserwację na długości 200 mb poniżej wylotu kanalizacji deszczowej, (oczyszczenie i wyprofilowanie skarp rowu oraz odmulenie dna warstwą od 0,1 do 0,4m),
- Inwestor jest zobowiązany wykonywać corocznie w okresie jesiennym konserwację rowu melioracyjnego nr R-E na odcinku 200mb poniżej projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej.

Operat wodno prawny na zrzut wody opadowej i roztopowej do rowu melioracyjnego nr R-E uwzględniający w/w warunki należy przesłać do RZSW w celu dokonania stosownego uzgodnienia.

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39

KIEROWNIK

inż. Wiesław Klak



63-100 Śrem ul.Ogrodowa 39

Tel./fax /061/ 28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 631000490

Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie 93 9084 0003 0000 1209 2000 0001