

Burmistrz Śremu  
Plac 20 Października 1  
63-100 Śrem

Śrem, dnia 13 października 2020 roku

PPSOŚ.6220.32.2019.BM

## OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 12.10.2020 r. Burmistrz Śremu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz spółki PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Świętego Leonarda 9, 25-311 Kielce, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na **budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewid. 257, obręb Błociszewo**. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Doręczenie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po 14 dniach od dnia publicznego ogłoszenia stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Z pełną treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Śremie (Plac 20 Października 1), w godzinach od 7.00 do 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 61 28 47 140. W przypadku wizyty w Urzędzie, strona zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki.

Jednocześnie na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Śremie w sposób wskazany powyżej.

z up. BURMISTRZA  
Katarzyna Bednarowicz  
naczelnik Pionu Gospodarowania  
Przestrzenią i Środowiskiem

Burmistrz Śremu  
Plac 20 Października 1  
63-100 Śrem

Śrem, dnia 12 października 2020 roku

PPSOŚ.6220.32.2019.BM

## **D E C Y Z J A**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku spółki PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Świętego Leonarda 9, 25-311 Kielce, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewid. 257, obręb Błociszewo

i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

**ustalam**

**środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na terenie o powierzchni ca 2,06 ha, na działce o nr ewid. 257, obręb Błociszewo:**

**1. Określam:**

**1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:**

planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW, na działce o nr ewid. 257, obręb Błociszewo. Elektrownia fotowoltaiczna zajmować będzie powierzchnię ca 2,06 ha. W ramach realizacji przedsięwzięcia planowany jest montaż do 4 000 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy pojedynczego modułu od 250 Wp do 400 Wp. Moduły zostaną zamontowane w kierunku południowym na konstrukcji wsporczej, pod kątem od 20° do 45°. Panele fotowoltaiczne będą pokryte powłoką antyrefleksyjną;

**2) istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

- a) pod elektrownię fotowoltaiczną o łącznej mocy do 1 MW przeznaczyć teren działki o nr ewid. 257, obręb Błociszewo, o łącznej powierzchni do 2,06 ha,
- b) poszczególne elementy elektrowni fotowoltaicznej zlokalizować z zachowaniem odległości co najmniej 100 m od najbliższego zbiornika wodnego, znajdującego się na działce o nr ewid. 235, obręb Błociszewo,
- c) panele fotowoltaiczne montować na wysokości minimum 80 cm mierząc od dolnej krawędzi paneli fotowoltaicznych do powierzchni ziemi,
- d) w przypadku zastosowania transformatora olejowego wyposażyć go w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej,
- e) zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej,
- f) wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 30 cm przerwy między ogrodzeniem a gruntem,
- g) eksploatację sprzętu ciężkiego na etapie budowy prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00 – 22.00,
- h) na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów,
- i) panele fotowoltaiczne myć wodą bez użycia detergentów,
- j) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni fotowoltaicznej prowadzić w okresie od 1 sierpnia do 1 marca,
- k) w porze nocnej tj. w godz. 22.00-06.00 nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni fotowoltaicznej i jej ogrodzenia;
- l) w przypadku kolizji elementów planowanej elektrowni fotowoltaicznej z urządzeniami drenarskimi, należy wykonać prace inżynierskie, które zapewnią ciągłość instalacji. W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej bądź drenarskiej w trakcie trwania prac, należy fakt ten zgłosić do właściwych organów, a uszkodzony odcinek naprawić.

**3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27, ww. ustawy:**

wnioskodawca winien uwzględnić rozwiązania jakie przedstawiono w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzonym w dniu 11.03.2020 r. przez Pana Jakuba Grudzińskiego, Panią Klaudię Momot, Panią Marzenę Goskę i Pana Sylwestra Pyszczka oraz w jego uzupełnieniach z dnia 28.04.2020 r. i 15.06.2020 r., a także jakie wskazano w ust. 1 pkt 2 niniejszej decyzji;

**4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:**

przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;

**5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:**  
przedsięwzięcie nie oddziałuje transgranicznie;

**6) gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW:**

przedsięwzięcie nie będzie wyposażone w instalację do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej.

**2. Stwierdzam konieczność zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie:**

- 1) emisji substancji zanieczyszczających do powietrza, w tym hałasu, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 pkt 2 decyzji i przepisami szczegółowymi;
- 2) emisji zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 pkt 2 decyzji i przepisami szczegółowymi;
- 3) gospodarki odpadami, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 pkt 2 decyzji i przepisami szczegółowymi.

**3. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.**

- 4. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.**
- 5. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.**

#### **Uzasadnienie (*pominięto*)**

#### **Pouczenie**

- 1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.**
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, od Burmistrza Śremu stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska, w drodze postanowienia, następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożony nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:
  - 1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji;

- 2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku;
- 3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy.

Załączniki: *(pominięto)*

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

/-/ z up. BURMISTRZA  
Katarzyna Bednarowicz  
naczelnik Pionu Gospodarowania  
Przestrzenią i Środowiskiem

Sprawę prowadzi:  
Małgorzata Borowska  
inspektor  
tel. 61 28 47 140

Otrzymują:

I. Strony postępowania:

1. PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Świętego Leonarda 9, 25-311 Kielce  
adres do korespondencji: ul. Świętego Leonarda 7, 25-311 Kielce
2. Pozostałe strony postępowania przez obwieszczenie, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku.

II. Aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (ePUAP)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie (ePUAP)
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu (ePUAP)

Uiszczono opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł  
zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 i 471) część I pkt 45

Data wpłaty: 12.11.2019 r.

Nr rachunku bankowego: 57 9084 0003 2102 0013 0521 0013

wywieszono: 13.10.2020 r.  
zdjęto: .....