

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W ŚREMIE**

**Telefony:**

- informacja o numerach

wewnętrznych

- PPIS w Śremie

- fax.

- e-mail:

61 283-54-75; 283-54-91

61 283-54-75; 283-54-91

61 283-54-91

psse.srem@pis.gov.pl

ul. Wiejska 2

63-100 Śrem

www.psse-srem.pl

ON-HK.9011.17.99.2020

Śrem, dnia 20 grudnia 2020 r.

**Ocena jakości wody**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie**

na podstawie sprawozdań z badań:

Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66:

- nr OL.W-52-350N/20 z dnia 24.04.2020 r.,
- nr OL.W-52-351N/20 z dnia 24.04.2020 r.,
- nr OL.W.9022.809.2020 z dnia 28.08.2020 r.,

AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań:

- nr 91P/12.05.2020-5/Z z dnia 15.05.2020 r., nr próby 20/11605/P,
- nr 91P/25.08.2020-7/Z z dnia 04.09.2020 r., nr próby 20/24519/P,
- nr 91P/24.11.2020-1/Z z dnia 02.12.2020 r., nr próby 20/37398/P i 20/37399/P,


sporządzonych po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B

**z wodociągu publicznego w Orkowie w roku 2020**

stwierdza

spełnienie wymagań mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych określonych w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, 2; nr 1 B poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2, 3; nr 1 C Tabela 2 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; nr 1 D Tabela 1 poz. 1, 3, 6; nr 1 D Tabela 2 poz. 1, 2, 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w związku z czym **woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ocena dotyczy miejscowości: Orkowo w gminie Śrem

  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Śremie  
mgr Urszula Stanička

Otrzymują:

1. Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem (za potwierdzeniem odbioru)
2. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października 63-100 Śrem e-PUAP
3. a/a

A.F.