

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE

### Telefony:

- informacja o numerach  
- wewnętrznych  
- PPIS w Śremie  
- fax  
- e-mail

61 283-54-75, 61 283-54-91  
61 283-54-75, 61 283-54-91  
61 283-54-91  
psse.srem@pis.gov.pl

ul. Wiejska 2  
63-100 Śrem  
www.psse-srem.pl

ON-HK.9011.17.13.2021

Śrem, dnia 12 marca 2021 r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

#### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniach 09 i 23 lutego 2021 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 Śrem z wodociągu publicznego w Śremie:

- końcówka sieci Zbrudzewo ul. Śremska 49 Szkoła Podstawowa - sprawozdanie z badań nr OL-W.903.92.2021 z dnia 12.02.2021 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66 w zakresie parametrów grupy A,
- końcówka sieci Śrem ul. Roweckiego 10 Szkoła Podstawowa nr 4 - sprawozdanie z badań nr OL-W.903.93.2021 z dnia 12.02.2021 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66 w zakresie parametrów grupy A,
- woda podawana do sieci na stacji uzdatniania wody - sprawozdanie z badań nr 243P/23.02.2021-8/Z z dnia 10.03.2021 r., numer próbki 21/06555/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126. 61-492 Poznań w zakresie parametrów grupy B,

**stwierdza**  
**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Śremie**

#### UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdań z badań nr OL-W.903.92.2021 z dnia 12.02.2021 r. oraz nr OL-W.903.93.2021 z dnia 12.02.2021 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby PSSE w Lesznie stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 6, 8, 9, 14 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na podstawie sprawozdania z badań nr 243P/23.02.2021-8/Z z dnia 10.03.2021 r., numer próbki 21/06555/P AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, 2; nr 1 B poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2, 3; nr 1 C Tabela 2 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; ; nr 1 D Tabela 1 poz. 1, 3, 6 i nr 1 D Tabela 2 poz. 1, 3 do ww. rozporządzenia.

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr OL-W.903.92.2021 z dnia 12.02.2021 r.
2. Protokół poboru prób nr ON-HK.9020.2.16.2021 z dnia 09.02.2021 r.
3. Sprawozdanie z badań nr OL-W.903.93.2021 z dnia 12.02.2021 r.
4. Protokół poboru prób nr ON-HK.9020.2.17.2021 z dnia 09.02.2021 r.

  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Śremie  
mgr Urszula Sińska

Otrzymują:

1. Śremskie Wodociągi sp. z o.o.  
ul. Parkowa 8 63-100 Śrem (za potwierdzeniem odbioru)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października 63-100 Śrem ePUAP