

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŚREMIE**

Telefony:

- informacja o numerach
- w0ewnętrzných
- PPIS w Śremie
- fax
- e-mail

61 283-54-75, 61 283-54-91
61 283-54-75, 61 283-54-91
61 283-54-91
psse.srem@pis.gov.pl

ul. Wiejska 2
63-100 Śrem
www.psse-srem.pl

ON-HK.9011.17.24.2021

Śrem, dnia 05. maja 2021 r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 20 kwietnia 2021 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie parametrów grupy B z wodociągu publicznego w Dąbrowie:

- końcówka sieci Mateuszewo Składowisko odpadów - sprawozdanie z badań nr OL-W.903.351.2021 z dnia 23.04.2021 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66, oraz sprawozdanie z badań nr N/791/2021 z dnia 30.04.2021 r. Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu ul. Noskowskiego 23

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Dąbrowie

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdania z badań nr OL-W.903.351.2021 z dnia 23.04.2021 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby PSSE w Lesznie stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, 2; nr 1 B poz. 4, 5, 15; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2; nr 1 C Tabela 2 poz. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 i nr 1 D Tabela 2 poz. 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Ponadto na podstawie sprawozdania z badań nr N/791/2021 z dnia 30.04.2021 r. Laboratorium Badania Wody i Gleby WSSE w Poznaniu stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada warunkom chemicznym określonym w załącznikach: nr 1 B poz. 2, 3, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26; nr 1 C Tabela 2 poz. 1, 12; nr 1 D Tabela 1 poz. 1, 6 i nr 1 D Tabela 2 poz. 2 do ww. rozporządzenia. W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr OL-W.903.351.2021 z dnia 23.04.2021 r.
2. Protokół poboru prób nr ON-HK.9020.2.39.2021 z dnia 20.04.2021 r.
3. Sprawozdanie z badań nr N/791/2021 z dnia 30.04.2021 r.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Śremie
mgr Urszula Świątko

Otrzymują:

1. Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem (za potwierdzeniem odbioru)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października 63-100 Śrem ePUAP

A.F.