

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE**

[www.gov.pl/web/psse-srem](http://www.gov.pl/web/psse-srem)  
[sekretariat@psse-srem.pl](mailto:sekretariat@psse-srem.pl)  
[/PSSESREM/SkrytkaESP](mailto:PSSESREM/SkrytkaESP)  
[higiena.komunalna@psse-srem.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-srem.pl)

ul. Wiejska 2  
63-100 Śrem  
NIP 785 14 72 636  
REGON 000655238

ON-HK.9011.17.19.2022

Śrem, dnia 03 marca 2022 r.

**Ocena jakości wody**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie**

w oparciu o sprawozdanie z badań próbek wody pobranych w dniu 15 lutego 2022 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie parametrów grupy A z wodociągu publicznego w Gaju:

- końcówka sieci Błociszewo ul. Parkowa 6 Piekarnia D. Wolarczyk - sprawozdanie z badań nr OL-W.903.133.2022 z dnia 18.02.2022 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju**

**UZASADNIENIE**

Na podstawie sprawozdania z badań nr OL-W.903.133.2022 z dnia 18.02.2022 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby PSSE w Lesznie stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 6, 8, 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr OL-W.903.133.2022 z dnia 18.02.2022 r.
2. Protokół poboru prób nr ON-HK.9020.2.22.2022 z dnia 15.02.2022 r.

Otrzymują:


1. Śremskie Wodociągi sp. z o.o.  
ul. Parkowa 8 63-100 Śrem (za potwierdzeniem odbioru)

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października 63-100 Śrem ePUAP

A.F.

  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Śremie  
mgr Urszula Sznicka